

PIANTA VASCA



FORCAROTD_S_
Foro carotato in parete
+ eventuale
Raccordo _____ in pvc opp.
Raccordo _____ in acciaio inox

POLISTIROLOQ-FM
Polistirolo qualificato per la
realizzazione di forometrie e
asole personalizzate

SCALAXVASCAH_
Scala in acciaio inox AISI 304 con
pioli in lamiera bugnata e forata
e staffe di fissaggio



Guarnizioni flangiate a compressione
in acciaio inossidabile per collegamenti
fra vasche per acqua potabile:
HSD-_/_/KTW

Fondazione in opera
A carico dell'impresa
formata da soletta di fondazione
spessore 20 cm armata con
doppia rete Ø8/20x20
e successivo strato da 3-5 cm di
sabbia fine su cui adagiare la vasca

FERRIANTIGALLEG
Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento
diam.8 mm, posti ogni 20 cm, di lunghezza
30 cm circa su tutto il perimetro della vasca
Nota: in alternativa solo fori perimetrali per i ferri di ripresa

SEZIONE LONGITUDINALE

PROL100100H20INT
Prolunghe di rialzo in cls da
cm.100x100x20 (int.) di
protezione al chiusino in acciaio

CHIU.S.ACC.DN600
Chiusino in acciaioinox
AISI 304 circolare DN600
per acqua potabile

POLISTIROLOQ-FM
Polistirolo qualificato per la
realizzazione di forometrie e
asole personalizzate

SCALAXVASCAH_
Scala in acciaio inox AISI 304 con
pioli in lamiera bugnata e forata
e staffe di fissaggio

Chiusini in ghisa sferoidale classe B125, C250, D400, E600, F900
opp. in lamiera zincata **CHIU.S.CIST_**
opp. in pvc **CHIU.S.PVC_X_**
opp. in PRFV grigliato antisdrucciolo con alzapaiolo
CHIU.S.PRFV_X_

FORCAROTD_S_
Foro carotato in parete
+ eventuale
Raccordo _____ in pvc opp.
Raccordo _____ in acciaio inox

Lastra di copertura traffico pedonale o traffico
leggero/pesante o per carichi/interramenti eccezionali
per VACM:
COPH10-_/X_ opp.
COPH15-_/X_ opp.
COPH20-_/X_ opp.
COPH25-_/X_ opp.
COPH30-_/X_ opp.

Nota: ricoprimenti massimi per coperture con armatura standard:
H cop. (cm) | 10 15 20
H ricop. (cm) | 30 80 110

Prolunga in c.a.v. (elemento senza fondo)
per VACM: **PROL_/_S10/S15/S20**
per VACM_S10/S15/S20: **PROL_/_S10/S15/S20**

Guarnizioni flangiate a compressione
in acciaio inossidabile per collegamenti
fra vasche per acqua potabile:
HSD-_/_/KTW

Fondazione in opera
A carico dell'impresa
formata da soletta di fondazione
spessore 20 cm armata con
doppia rete Ø8/20x20
e successivo strato da 3-5 cm di
sabbia fine su cui adagiare la vasca

FERRIANTIGALLEG
Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento
diam.8 mm, posti ogni 20 cm, di lunghezza
30 cm circa su tutto il perimetro della vasca
Nota: in alternativa solo fori perimetrali per i ferri di ripresa

PIANTA COPERTURA



CHIU.S.ACC.DN600
Chiusino in acciaioinox AISI 304
circolare DN600 per acqua potabile



PROL100100H20INT
Prolunghe di rialzo in cls da
cm.100x100x20 (int.) di protezione
al chiusino in acciaio

Lastra di copertura
traffico pedonale o
traffico leggero/pesante o
per carichi/interramenti
eccezionali

per VACM:
COPH10-_/X_ opp.
COPH15-_/X_ opp.
COPH20-_/X_ opp.
COPH25-_/X_ opp.
COPH30-_/X_ opp.

Nota: ricoprimenti massimi per
coperture con armatura standard:
H cop. (cm) | 10 15 20
H ricop. (cm) | 30 80 110

Chiusini in ghisa sferoidale classe B125, C250, D400, E600, F900
opp. in lamiera zincata **CHIU.S.CIST_**
opp. in pvc **CHIU.S.PVC_X_**
opp. in PRFV grigliato antisdrucciolo con alzapaiolo
CHIU.S.PRFV_X_

Il calcestruzzo prodotto da Edil Impianti 2 può essere integrato con:



IDROCONCRETE 1200
® Additivo cristallizzante per
calcestruzzi impermeabili
a sistema integrale




GREESMIX3D-_/KG
® Armature rinforzate
con fibre d'acciaio



RICICLATO
Miscela di calcestruzzo con
contenuto di materiale riciclato



Cordolo antigalleggiamento (in presenza di falda)



Cordolo antigalleggiamento
A carico dell'impresa

N.B.: Nei casi in cui la presenza di una falda
freatica in sito non consenta la verifica
dello stato limite SLU-UPL, è possibile
ricorrere a presidi antigalleggiamento
da verificarsi di volta in volta.

15 30
20
Armatura di
collegamento 108/20"
per antigalleggiamento

Trattamenti



EDIL-INC.PG2F
Incollaggio strutturale realizzato con
ADESILEX PG2, adesivo epossidico
bicomponente e primer EPORIP



EDIL-EMULS.BIT
Trattamento esterno con membrana
impermeabilizzante elastica a
bituminosa all'acqua




EDIL-POLIUREA
Membrana impermeabilizzante a
base di poliurea pura, resistente agli
alcali e acidi diluiti, idonea al
contatto con acqua potabile



EDIL-MAPECDW25
Vernice epossidica bicomponente
per superfici in calcestruzzo idonea
al contatto con acqua potabile e
prodotti alimentari



EDIL-ANTIRADICE
Rivestimento membrana antiradice
a miscela bituminosa



EDIL-GUAINA ARD
Rivestimento con guaina ardesiata
per coperture/tetti di vasche/locali
tecnici



EDIL-MEMBRABUGF
Membrana bugnata resistente agli
urti per la protezione di vasche
interrate in calcestruzzo



EDIL-ARMODILLO
Rivestimento con Armodillo
antiradice per
l'impermeabilizzazione e la
protezione meccanica delle pareti
esterne



EDIL-SIG.POTABF
Adesivo e sigillante tissotropico
multifunzione idoneo al contatto
con acqua potabile

Pratiche e Servizi

- Assistenza/Manodopera: **COSTO_/_** Assistenza c/o cantiere di ns personale specializzato compreso vitto, alloggio e trasferta (___ gg lav. con n. ___ operai specializzati);
- Relazione Strutturale: **RELAZDEPSISM-SP** Relazione di calcolo, tavola strutturale Specifica per deposito sismico firmata da ns. tecnico abilitato e redatta in base alle condizioni di posa ed alla relazione geologica da Voi indicate (deposito a Vs. carico) ed inviata a mezzo mail. Sono esclusi oneri, versamenti e marche da bollo;
- Trasporto: **TRASP_/_** Trasporto con mezzo/i idoneo/i ns vettore, escluso lo scarico c/o vs cantiere se agibile;
- Scarico: Prestazione di scarico e movimentazione manufatti c/o vs cantiere con nolo a caldo mezzo idoneo (salvo sopralluogo tecnico, agibilità). Necessaria assistenza con personale per operazioni di imbragatura (___ gg lav, minimo fatturabile 10 h, n. ___).

Esclusioni

Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura, se non espressamente indicati in offerta: scavi, rinterri, soletta di sottofondazione perfettamente in piano (tolleranza cm.1), strato di allettamento tirato a staggia (spessore medio cm.4) dove prevista e indicata in funzione del tipo di impianto, sigillatura degli elementi prefabbricati (se previsto e richiesto), collegamenti idraulici, elettrici e pneumatici, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota e chiusini d'ispezione, trasporti e scarico con gru idonea, schede strutturali specifiche redatte in base ai parametri della relazione geologica fornita dal committente.